



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001179/FNOC/CIT/2018/1357
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 25, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 22, 2018
आवेदक का नाम / Applicant Name : Swami Vivekanand Public School
आवेदक का पता / Applicant Address : 561/1K/1/3 563/3/3 563/3/2 563/1K/1/2 Barapathar Nagod Satna Nagod Satna 452001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 6 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8100 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : 561/1K/1/3 563/3/3 563/3/2 563 Nagod Satna Nagod
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

अध्यक्ष श्रीमती शशि सिंह,

स्व.श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह शिक्षा एवं विकास समिति नागौद,

(स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल)

तह. नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

Shashi Singh
अध्यक्ष
स्व.श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह शिक्षा एवं विकास समिति
नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

PRINCIPAL
Swami Vivekanand Public School
Nagod, Distt. Satna (M.P.)

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000001179 - अध्यक्ष श्रीमती शशि सिंह, स्व.श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह शिक्षा एवं विकास समिति नागौद, तह. नागौद, जिला सतना (स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल) द्वारा ख.क्र. 561/1के/1/3, ग्राम बारापत्थर, जिला सतना के 8100 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 6 मी. ऊंचे शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत अध्यक्ष श्रीमती शशि सिंह, स्व.श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह शिक्षा एवं विकास समिति नागौद, तह. नागौद, जिला सतना (स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल) द्वारा ख.क्र. 561/1के/1/3, ग्राम बारापत्थर, जिला सतना के 8100 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 6 मी. ऊंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001179/FNOC/CIT/2018/1357

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 25, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 22, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : Swami Vivekanand Public School

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.


अध्यक्ष

हंस वीरेन्द्र प्रताप सिंह शिक्षा एवं विकास समिति
बाराबंकी, जिला सतना (म.प्र.)


PRINCIPAL
Swami Vivekanand Public School
Mandla, Distt. Satna (M.P.)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001179/FNOC/CIT/2018/1357

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 25, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 22, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : Swami Vivekanand Public School

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 23 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

स्व. वीरेन्द्र प्रताप सिंह शिक्षा एवं विकास समिति
नागौर, जिला सतना (म.प्र.)

PRINCIPAL
Swami Vivekanand Public School
Nagod, Distt. Satna (M.P.)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001179/FNOC/CIT/2018/1357

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 25, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 22, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : Swami Vivekanand Public School

(अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

**SANJAY
KUMAR**

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2018.05.22
15:30:16 +05'30'

अधीक्षण यंत्री,

Superintendent Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal

Shashi Singh
अध्यक्ष

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह शिक्षा एवं विकास समिति
नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

PRINCIPAL
Swami Vivekanand Public School
Nagod, Distt. Satna (M.P.)